



TEG 400 V/50 Hz

Pi=82,90kW
Pa=58,03kW
Ic=91.04A



U3~ = 400
U1~ = 230

Nr. Circ.	Nr.LL /LP/LR	Pi [W]	Repartitie pe faze			Cs	Pa [W]	1~ 3~	Ic [A]	Disjunctur	Cond.	Tub	Obs.
			L1[W]	L2[W]	L3[W]								
w0		82900	25740	26240	23920	0.70	58030	3~	91.04	100A 4P-C	CYABY 4x50+25mmp		Alimentare TEG
TED	1	19475	5810	5810	5855	0.7	13633	3~	21.39	32A 4P-C	CYY-F 5x6 0	32	Alimentare TED din TEG
TEP	1	13975	3810	4310	3855	0.7	9782.5	3~	15.35	32A 4P-C	CYY-F 5x6 0	32	Alimentare TEP din TEG
TEE1	1	18475	5810	5810	5855	0.7	12933	3~	20.29	32A 4P-C	CYY-F 5x6 0	32	Alimentare TEE1 din TEG
TEE2	1	21975	7310	7310	6355	0.7	15383	3~	24.13	32A 4P-C	CYY-F 5x6 0	32	Alimentare TEE2 din TEG
TCT	1	7000	2000	2000	2000	0.7	4900	3~	7.688	32A 4P-C	CYY-F 5x6 0	32	Alimentare TCT din TEG
R	1	1000	1000			1.00	1000	1~	5.435	16A 2P-C, 30mA	CYY-F 3x2,5	16	REZERVA
R	6	1000		1000		1.00	1000	1~	5.435	16A 2P-C, 30mA	CYABY 3x2,5	16	REZERVA
		82900	25740	26240	23920								
		ΣPi	ΣL1	ΣL2	ΣL3								



INDEX ACTUAL :			
Index:	Data:	Observatii:	
A			
HENTZA BUSINESS		Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita	Nr. proiect: 11535/
		Adresa: Piata Libertatii, nr. 5, Municipiul Miercurea Ciuc, judetul Harghita	02.06.2020
Sef Proiect: Arh. Cristina Nemes Proiectat / Desenat: ing. Andrei Tulbureanu Verificat: ing. Andrei Tulbureanu		Titlu proiect: " Reabilitare energetica, modernizare si extindere, polyclinica stomatologica precum si amenajare parcare auto in curtea imobilului " str. Bd. Timisoarei, nr. 4, Municipiul Miercurea Ciuc, judetul Harghita Titlu plansa: INSTALATII ELECTRICE Schema monofilara tablou electric general	Faza: DALI Nr. plansa: IE01
Scara: %			
Data: 02.2021			